

УТВЕРЖДАЮ  
Первый заместитель главы  
администрации муниципального  
образования город Алексин  
С.В. Воронова  
« 28 » 12 2016 г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
№ 39-1

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **объект нежилого назначения**  
1.2. Адрес объекта **301361, Тульская обл., г. Алексин, ул. Пионерская, д. 29**  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- **одноэтажное отдельно стоящее здание, 702 кв. м**  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **710,6 кв. м**  
1.4. Год постройки здания **1960 г.**, последнего капитального ремонта – **не производился**  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* **2015**, *капитального* **не определён**

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1», МБУ ДО «ДЮСШ №1»**  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **301361, Тульская область г. Алексин, ул. Пионерская, д. 29**  
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)  
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная  
1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*)  
1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) **управление образования администрации муниципального образования город Алексин**  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **301361, Тульская обл. г. Алексин, ул. Пионерская, д. 29**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*)  
образование  
2.2 Виды оказываемых услуг ОКВЭД 92. 61 Организация и предоставление дополнительных образовательных услуг детям и подросткам на территории Алексинского района  
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте)  
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети**  
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *дети-инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*  
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **680 человек**  
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **да**

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

городской общественный транспорт № 3, 4.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **50 м**

3.2.2 время движения (пешком): **1 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть, нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, нет**

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВДН
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВДН»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, С, Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С, Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВДН
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВДН – временно недоступно

#### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	<b>Все зоны и участки</b>	Капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «\_19\_» 08\_\_\_\_\_ 2013\_\_ г.,

2. Акта обследования объекта: № акта \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБУ ДО «ДЮСШ №1»  
\_\_\_\_\_ Бобровская Е.В.  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
№ \_\_\_\_\_

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **объект нежилого назначения**  
1.2. Адрес объекта **301361, Тульская обл., г. Алексин, ул. Пионерская, д. 29**  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- **одноэтажное отдельно стоящее здание, 702 кв. м**  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **710,6 кв. м**  
1.4. Год постройки здания **1960 г.**, последнего капитального ремонта – **не производился**  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* **2014**, *капитального* **не определён**

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1», МБУ ДО «ДЮСШ №1»**  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **301361, Тульская область г. Алексин, ул. Пионерская, д. 29**  
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)  
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная  
1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*)  
1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) **управление образования администрации муниципального образования город Алексин**  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **301361, Тульская обл. г. Алексин, ул. Пионерская, д. 29**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*)  
образование  
2.2 Виды оказываемых услуг ОКВЭД 92. 61 Организация и предоставление дополнительных образовательных услуг детям и подросткам на территории Алексинского района  
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте)  
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети**  
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *дети-инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*  
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **680 человек**  
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **да**

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

городской общественный транспорт № 3, 4.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **50 м**

3.2.2 время движения (пешком): **1 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть*, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да*, нет

#### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВДН
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВДН»

#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано \_\_\_\_\_

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБУ ДО «ДЮСШ №1»  
Бобровская Е.В.  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
Наименование территориального  
образования субъекта РФ

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта **Объект нежилого назначения**  
1.2. Адрес объекта **301361, Тульская область, г. Алексин, ул. Пионерская, д. 29**  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- **одноэтажное отдельно стоящее здание, 702 кв. м**  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **710,6 кв. м**  
1.4. Год постройки здания 1966, последнего капитального ремонта -  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* \_\_\_\_\_, *капитального* \_\_\_\_\_  
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1», МБУ ДО «ДЮСШ №1»**  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **301361, Тульская область, г. Алексин, ул. Пионерская, д. 29**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация: **деятельность спортивно-оздоровительной направленности**

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта **городской общественный транспорт № 3, 4.**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **50 м**

3.2.2 время движения (пешком): **1 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые;**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть,* **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да,* **нет**

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВДН
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		1,2
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, С, Г)		3,4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В		5,6,7
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В		8,9
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И		10,11, 12,13
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	–	–
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		14

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  
\_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_  
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) \_\_\_\_\_

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта  
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается  
\_\_\_\_\_

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ  
\_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)



## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 3 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_14 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Руководитель

рабочей группы \_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных  
организаций инвалидов

\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,  
расположенной на объекте

\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_ )  
Комиссией (название). \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:****1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**Муниципального бюджетного учреждениядополнительного образования«Детско-юношеская спортивная школа №1»Тульская область, г. Алексин, улица Пионерская, дом 29

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		2	Ширина калитки более 1,20 м	К,О	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2	Отсутствие бордюров с направляющей функцией вдоль тротуара	С	установка бордюров с направляющей функцией вдоль тротуара	Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							Капитальный ремонт

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Территории, прилегающей к зданию</b>	<b>ДЧ-В</b>		2,3,4	Капитальный ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание**

Муниципального бюджетного учреждения  
дополнительного образования  
«Детско-юношеская спортивная школа №1»  
Тульская область, г. Алексин, улица Пионерская, дом 29  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		-	Отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней	О, С	Установка контрастной маркировки крайних ступеней	Капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет		-	Отсутствие пандуса на уровень первого этажа	К, О	Устройство пандуса на уровень первого этажа	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет		-	нет	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть		3,4	Наличие порога	-	Изменение конструкции	Капитальный ремонт
2.5	Тамбур	нет		15	есть	-	-	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней, пандуса на уровень первого этажа		Устройство контрастной маркировки крайних ступеней, пандуса	Капитальный ремонт

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Вход (входы) в здание</b>	ДЧ-И (О, С, Г)		3,4	Капитальный ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:****3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**Муниципального бюджетного учреждениядополнительного образования«Детско-юношеская спортивная школа №1»Тульская область, г. Алексин, улица Пионерская, дом 29

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		15	-	-	-	Капитальный ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-		О, С		
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	--
3.5	Дверь	нет	-	3,4	-	-	-	Замена
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		6,7	Ширина пути 1 м и более отсутствие поручней с двух сторон, контрастная маркировка крайних ступеней	-	-	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне					-	-	Капитальный ремонт

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Пути движения внутри здания</b>			5,8,9,15	Капитальный ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:****4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов****Муниципального бюджетного учреждения****дополнительного образования****«Детско-юношеская спортивная школа №1»****Тульская область, г. Алексин, улица Пионерская, дом 29**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	-	8,9	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Зона обслуживания инвалидов</b>	<b>ДП-В</b>	-	8,9	Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

##### Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда							

#### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:****4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант Ш – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Жилые помещения</b>	-	-	-	-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципального бюджетного учреждения  
дополнительного образования  
«Детско-юношеская спортивная школа №1»  
Тульская область, г. Алексин, улица Пионерская, дом 29  
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		11, 13	Ширина дверного проёма менее 0,9м	К, О	Реконструкция дверного проёма	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть		16, 17	Ширина дверного проёма более 0,9м	К, О		Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне						Реконструкция дверного проёма	

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические требования	ДЧ-И (С, Г)		11,13, 16,17	Капитальный ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



**I Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

Муниципального бюджетного учреждения  
дополнительного образования  
«Детско-юношеская спортивная школа №1»  
Тульская область, г. Алексин, улица Пионерская, дом 29  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет	-	-	Отсутствие визуальных средств	-	Установка визуальных средств	Капитальный ремонт
6.2	Акустические средства	Нет	-	-	Отсутствие акустических средств	-	Установка акустических средств	Капитальный ремонт
6.3	Тактильные средства	Нет	-	-	Отсутствие тактильных средств	-	Установка тактильных средств	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие информации на объекте		Установка информации на объекте	Капитальный ремонт

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Системы информации на объекте</b>	ВДН	-	-	Капитальный ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВДН** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры  
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН  
на территории \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ год**

№№ п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ***	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнители	Дата текущего контроля
				Содержание работ*	Вид** работ		Объем, тыс.руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МБУ ДО «ДЮСШ №1»									

***Примечание:** структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ*

\* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

\*\* - указывается вид работы в соответствии с классификатором: **ТР** – текущий ремонт  
**ПСД** – подготовка проектно-сметной документации  
**Стр** - строительство  
**КР** – капитальный ремонт  
**Рек** – реконструкция  
**Орг** – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

\*\*\* - указывается: **ДП-В** - доступен полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); **ДЧ-В** - доступен частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ**  
**адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры**  
**и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН**  
**на территории \_\_\_\_\_ за \_\_\_\_\_ год**

№№ п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Выполненные работы		Оценка результата (по состоянию доступности) ***	Фактические затраты		Причины невыполнения	Заключение
				Содержание работ*	Оценка работ**		Объем, тыс.руб.	Оценка ****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МБУ ДО «ДЮСШ №1»									

\* - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте

\*\* - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана

\*\*\* - указывается: **ДП-В** - доступен полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); **ДЧ-В** - доступен частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

\*\*\*\* - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием

**Информация о состоянии доступности объектов социальной инфраструктуры  
в приоритетных сферах жизнедеятельности  
инвалидов и других маломобильных групп населения**  
на территории \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_ году\*

№№ п/п	Наименование приоритетной сферы жизнедеятельности	Общее количество объектов	Количество доступных объектов**	Доля доступных объектов (%)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Все сферы жизнедеятельности</b>			
	в том числе			
2.	<b>Здравоохранение</b>			
3.	<b>Образование</b>			
4.	<b>Социальная защита населения</b>			
5.	<b>Физкультура и спорт</b>	1		
6.	<b>Культура</b>			
7.	<b>Транспорт</b>			
8.	<b>Связь и информация</b>			
9.	<b>Жилой фонд</b>			
10.	<b>Потребительский рынок</b>			
11.	<b>Места приложения труда</b>			
12.	<b>Иные</b>			

\* - в статистической форме все данные указываются на конец отчетного года

\*\* - указывается общее количество объектов, адаптированных для инвалидов всех категорий, всех степеней доступности объектов (полной, частичной, условной)

## Приложение Б

### СПРАВОЧНИК СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ПАРАМЕТРОВ ОЦЕНКИ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ

Приложение Б.1	Характеристика параметров доступности структурно-функциональной зоны « <b>Территория, прилегающая к зданию (участок)</b> »
Приложение Б.2	Характеристика параметров доступности структурно-функциональной зоны « <b>Вход (входы) в здание</b> »
Приложение Б.3	Характеристика параметров доступности структурно-функциональной зоны « <b>Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)</b> »
Приложение Б.4	Характеристика параметров доступности структурно-функциональной зоны « <b>Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)</b> »
Приложение Б.5	Характеристика параметров доступности структурно-функциональной зоны « <b>Санитарно-гигиенические помещения</b> »
Приложение Б.6	Характеристика параметров доступности структурно-функциональной зоны « <b>Система информации на объекте</b> »

Характеристика параметров доступности структурно-функциональной зоны  
**«Территория, прилегающая к зданию (участок)»**

<b>1 Территория, прилегающая к зданию (участок)</b>	<b>1.1 Вход (входы) на территорию</b>		
	<b>1.2 Путь (пути) движения на территории</b>		
	<b>1.3 Лестница (наружная)</b>		
	<b>1.4 Пандус (наружный)</b>		
	<b>1.5 Автостоянка и парковка</b>		
	Наименование и характеристика основных функционально-планировочных элементов (параметры доступности)	Кат его рии инв али дов	Основание - ссылка на пункт СНиП, другие документы (ГОСТ, СП)
<b>ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗОНЕ</b>			
	Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зданию	все	3.1
	Информационная поддержка на всех путях движения МГН	все	3.1
	Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам (при соблюдении требований к параметрам путей движения)	все	3.2
	Наличие гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними	все	3.62
	Организация мест отдыха на участке (рекомендуется)	все	СП
<b>1.1. Вход (входы) на территорию</b>			
<b>УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>			
	Оборудование доступными элементами информации об объекте	все	3.11
	Отсутствие на входе для МГН турникетов и навесных калиток с непрозрачными полотнами двустороннего действия или вращающимися	все	3.8
<b>1.2. Путь (пути) движения на территории</b>			
<b>УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>			
	<b>Поверхность пути:</b> - отсутствие насыпных и крупноструктурных материалов - при наличии бетонных плит ровная укладка, толщина швов между плитами - не более 0,015 м	все	3.7
	<b>Лестницы на пути:</b> дублируются пандусами или другими средствами подъема	все	3.9
	<b>Устройства и оборудование:</b> (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты) на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений не	все	3.10

	должны сокращать нормируемое пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски		
<b>СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (для отдельных категорий инвалидов)</b>			
	<b>Ширина пути:</b> не менее 1,8 м (при встречном движении инвалидов на креслах-колясках)	К	3.3
	<b>Уклон пути:</b> - поперечный - 1 - 2%, - продольный - не более 5% (при съезде с тротуара и в стесненных местах - до 10% на протяжении не более 10 м)	К, О, С	3.3
	<b>Тактильные средства на покрытии пешеходных путей:</b> - не менее, чем за 0,8 м до объекта информации (начала опасного участка, изменения направления движения, входа)	С	3.6
	<b>Бордюры по краям пешеходных путей:</b> высота не менее 0,05 м	К, О, С	3.4
	<b>Бортовой камень</b> на пересечении тротуаров с проезжей частью, вдоль газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения - высота не более 0,04 м	К	3.4
	<b>Подземные и надземные переходы:</b> оборудуются пандусами или подъемными устройствами	К, О	3.5
	<b>Выступающие объекты и</b> подвесное оборудование: - не более 0,1 м (если нижняя кромка их на высоте 0,7-2,1 м от уровня пешеходного пути), - не более 0,3 м (при их размещении на отдельно стоящей опоре); - в иных случаях выделять пространство под этими объектами бордюрным камнем, бортиком высотой не менее 0,05 м либо ограждениями высотой не менее 0,7 м, - формы и края подвесного оборудования скруглены	С	3.10
	<b>Установленное оборудование:</b> (в т.ч. таксофоны и другое специализированное оборудование для людей с недостатками зрения) - на горизонтальной плоскости с применением рифленого покрытия, или - на отдельных плитах высотой до 0,04 м, край которых на расстоянии 0,7 - 0,8 м от установленного оборудования	С	3.10
<b>1.3 Лестница (наружная)</b>			
<b>УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>			
	Дублируются пандусами или другими средствами подъема	все	3.9
<b>СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (для отдельных категорий инвалидов)</b>			
	<b>Ступени:</b> одинаковой формы: ширина проступей не менее 0,4 м, высота подъемов ступеней - не более 0,12 м; поперечный уклон 1 - 2%	О, С	3.9
	<b>Поручни</b> (при перепаде высот более 0,45 м):	О, С	3.32

	- с двух сторон, - на высоте 0,9 м (в дошкольных учреждениях - и 0,5 м) - завершающие части поручня длиннее марша на 0,3 м		
<b>1.4 Пандус (наружный)</b>			
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ			
	Материалы несущих конструкции пандусов – негорючие	все	3.30
	<b>Высота одного подъема (марша):</b> - до 0,8 м (при уклоне до 8%) - до 0,2 (уклон до 10%)	все	3.29
	<b>Ширина</b> пандуса: при одностороннем движении - не менее 1,0 м, (остальные - 1,8 м)	все	3.29
	<b>Горизонтальные площадки:</b> - после каждого марша, - глубина площадки - не менее 1,5 м (в исключительных случаях предусматривать винтовые пандусы)	все	
	<b>Бортики</b> (при перепаде высот более 0,45 м): по краям маршей и горизонтальных поверхностей - высотой не менее 0,05 м	все	3.31
	<b>Поручни</b> (при перепаде высот более 0,45 м): - с двух сторон, - на высоте 0,7 и 0,9 м (в дошкольных учреждениях - и 0,5 м), - завершающие части длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м	все	3.32 ГОСТ Р 51261
<b>1.5 Автостоянка и парковка</b>			
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ			
	<b>Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта</b> для инвалидов размещаются не далее 100 м от входов в общественные здания для МГН	все	3.12
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (для отдельных категорий инвалидов)			
	<b>Зоны для парковки (стоянки)</b> автомобиля инвалида: - ширина - не менее 3,5 м; - обозначение знаками (международными); - вблизи входа в здание - не далее 50 м	К	3.12
	<b>Количество мест</b> для транспорта инвалидов: (на открытых индивидуальных автостоянках) - не менее 10% (но не менее одного места)	К, О	3.12
ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОТДЕЛЬНЫМ ТИПАМ ОСИ			
	<b>Зоны для парковки (стоянки)</b> автомобиля инвалида <b>при жилых зданиях:</b> - не далее 100 м	все	3.12
	К участку жилого многоквартирного дома - оборудование контрольно-охранными приборами или устройствами сигнализации (для людей с нарушениями зрения и слуха)	С, Г	3.11



